


ニードルバルブ

# 4410シリーズ

## 取扱説明書



 **Flowell**

# ご使用の前に

---

この度は、当社「4410シリーズ」ニードルバルブをご採用いただき誠にありがとうございます。

本製品を間違った使い方をされますと、思わぬ不具合等を起こし兼ねません。お使いいただく前に取

扱説明書を熟読の上、正しい方法でご使用下さるようお願いいたします。

この取扱説明書はお手元に保管し、常時ご利用下さるようお願いいたします。

## 目次

| 項 目                  | ページ |
|----------------------|-----|
| 1. 安全に関するご注意 .....   | 2   |
| 2. 荷ほどき点検 .....      | 2   |
| 3. 概要 .....          | 3   |
| 4. 構造 .....          | 3   |
| 5. 仕様 .....          | 4   |
| 6. 型式表示 .....        | 5   |
| 7. 設置および取扱いの注意 ..... | 5   |
| 8. 保守・点検 .....       | 6   |
| 9. 不具合の原因と対策 .....   | 7   |
| 10. 保証 .....         | 7   |

# 1. 安全に関するご注意

この取扱説明書には人身への危害や機械、設備などの損害を未然に防ぎ、安全に使用していただくために守っていただきたい事項を、下記のように表示しております。内容をよく理解された上、本文をお読みください。



・・・特定しない一般的な注意、警告、危険の通告に用いる。

警告・・・使用者が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される場合。

注意・・・使用者が傷害を負う危険が想定される場合及び、物的損害の発生が想定される場合。

# 2. 荷ほどき点検

ご注文された製品が着きましたら、梱包を解き下記の点を確認してください。

(1)ご注文の製品通りの物か？(下記、受領書、現品票に記載されている事項に間違いは無いか？)

型式、サイズ、形状、材質など

(2)ご注文通りの数量であるか？

(3)輸送中の事故などで、破損等はしていないか？

|            |                           |                         |
|------------|---------------------------|-------------------------|
| No.        | 現 品 票                     | 株式会社 <b>アール</b>         |
| 年 月 日      | 〒224-0041 横浜市都筑区神町台2-1-16 | TEL : (045) 943-2001(代) |
|            |                           | FAX : (045) 943-2008    |
| 納入先        | 殿                         |                         |
| 注文番号又は製造番号 | 在庫の有無                     | 数量                      |
| 品 名        | 同時納入の有無                   |                         |
| 型式又は図番     | 数量                        |                         |

型式

### 3. 概要

4410シリーズは流量調整が容易にできる手動式のニードルバルブです。

ハンドルを回転することによってステムを上下移動させ使用目的の状態にバルブを開閉します。反時計回りで開き、時計回りで閉じます。

### 4. 構造

#### 4-1 構造

ボディ内にステムをVパッキンを介して挿入し、グランドナットを締付けることにより、シールさせる構造です。

ステムの先端は、PCTFE樹脂を取付けたソフトシール方式の構造で高いシール性が得られます。

接流体部はステンレス鋼(SUS316)及びフッ素樹脂を使用しています。


#### 4-2 形状

① 形状はストレートパターンとアングルパターンの2種類です。

② 接続方法は管用テーパネジ Rc (PT)とIW継手のチューブ接続タイプです。

(注)IW継手の詳細については当社「IWシリーズ」継手のカタログを参照願います。

#### 4-3 構造図および部品表



| N0 | 名 称     | 材 質    |
|----|---------|--------|
| 1  | ボディ     | SUS316 |
| 2  | ナット     | SUS304 |
| 3  | グランドナット | SUS304 |
| 4  | ワッシャシール | SUS316 |
| 5  | グランド    | SUS316 |
| 6  | Vパッキン   | PTFE   |
| 7  | ステム     | SUS316 |
| 8  | パッキン    | PCTFE  |
| 9  | ハンドル    | ナイロン   |

## 4. 構造


### 4-4 オリフィスサイズ

2種類用意しています。


—S・・・4mm

—R・・・2mm

ストレートパターン



アングルパターン




## 5. 仕様

① 最高使用圧力・・・5MPa(50kgf/cm<sup>2</sup>) 40℃の場合


② 最高使用温度・・・100℃

(注) 上記最高使用圧力は40℃の場合であり、温度条件によって異なります。下図の温度対圧力曲線より係数を求め最高使用圧力に乘じてください。求められた圧力以下で使用してください。



$$\text{最高使用圧力} = (\text{40℃の最高使用圧力}) \times (\text{圧力係数})$$

## 6. 型式表示



## 7. 設置および取扱いの注意

### ご使用の注意



警告

…上記、使用条件の範囲内でご使用ください。



注意

…当製品の部品材質が使用条件に適合していることを充分ご確認ください。

### 7-1 設置

- ① 配管前に管内のゴミ、その他の異物はすべて除去してください。
- ② 配管接続口径が当製品と適合していることを確認してください。



注意

…NPT(アメリカ管用テーパネジ)とR, Rc (PT) 管用テーパネジの誤使用に注意してください。

## 7. 設置および取り扱いの注意

---

- ③ 管用テーパネジの配管にはシールテープを正しく巻いて施工してください。

また、施工後のシールテープのかすが管内に残留しない様にしてください。

- ④ 継手配管の場合は、「IW シリーズ」継手カタログを参照し正しい施工をしてください。



注意 ……ミリサイズとインチサイズの誤使用に注意してください。

- ⑤ 流れ方向を間違えないようにしてください。

- ⑥ 配管後、接続部分の漏れの確認をしてください。

### 7-2 取扱いの注意

- ① 仕様条件以内でのご使用をお願いいたします。

- ② パネル取付けの場合はまずハンドルを外し、ボディ側をパネルに取付けナットでしっかりと固定してください。

- ③ 運転中にグランド部等からの外部リークが生じた場合、運転を停止した状態でグランドナットを増し締めしてください。

増し締めする際は、ステムの損傷防止の為バルブを全閉状態から1～2回転以上「開」の状態で行うようにしてください。

## 8. 保守・点検

---

正常かつ円滑な運転を保つため、定期的な保守・点検を行うことをお勧めいたします。

### 1) 正常な動作であること

例えば…

- a. バルブハンドルのスムーズな回転によるステムの上下運動。
- b. 適切な流量コントロール

### 2) 外部への漏れが無いこと

異常な動作及び外部への漏れ等の不具合がありましたら速やかに保守を行ってください。

## 9. 不具合の原因と対策

| 現象     | 原因          | 対策                             |
|--------|-------------|--------------------------------|
| 外部への漏れ | ①グランドナットの緩み | 増し締めしてください。                    |
|        | ②Vパッキンの損傷   | 使用限界になります。<br>新しいバルブと交換してください。 |
| 弁座部の漏れ | ①ステム先端部の損傷  | 使用限界になります。<br>新しいバルブと交換してください。 |
|        | ②ステム先端部の劣化  | 使用限界になります。<br>新しいバルブと交換してください。 |

## 10. 保証

製品の品質には万全を期していますが、万一、当社の製造上、又は設計上の原因による故障については、下記の要領で対応いたします。

### 1) 保証方法

故障品をご送付いただければ、修理品、又は代替品を無償で発送いたします。  
尚、代替品等の発送は日本国内に限らせていただきます。

### 2) 保証期間

保証期間は納入後、12ヶ月です。  
ただし、別途仕様書にて取り決めがある場合は、そちらの内容を優先といたします。

### 3) 保証範囲

保証範囲は以下内容といたします。

- ① 製品がカタログまたは図面の記載寸法であること
- ② 製品の外観が弊社基準内であること
- ③ 弊社の製造上、または設計上の原因による不具合が無いこと

下記の場合は、保証期間内であっても保証対象外といたします。

- ① 取扱い上の不注意によるもの。
- ② 正常の使用条件以外の原因による部品の劣化、腐食、汚れ、詰まり等。
- ③ 消耗品として使用された場合。
- ④ 貴社での改造などによる原因の場合。
- ⑤ 天災など不足の事故によるもの。
- ⑥ 熱サイクルにより寿命となったもの。
- ⑦ 取扱説明書の内容に従い使用されていないもの。
- ⑧ 材料メーカーの合否基準で合格となっている異物等の材料不具合。

## 株式会社フローエル

営 業 部 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町 1-7 横浜ダイヤビルディング 12F  
TEL 045-440-0206  
FAX 045-440-0214

関西事業所 〒522-0025 滋賀県彦根市野田山町字山田 719-1  
TEL 0749-21-3121  
FAX 0749-21-3122

九州事業所 〒869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森 7-23-9  
TEL 096-349-2400  
FAX 096-349-2403